

отр. 23.12.2019

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ В

МБОУ СОШ д. Таштамак

В 2019 ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА), ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ	ПЛАН (ТЕМА) КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ	ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ	ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ	МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Главное управление МЧС России по РБ Управление надзорной деятельности и профилактической работы Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы	Контроль исполнения Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 31 января 2018г. №13/1/6	9 января 2019г.	НЕ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ (ПрОПИТКИ)деревянных конструкций чердачного помещения кровли основного здания школы, в соответствии с инструкцией завода- изготовителя с составлением акта проверки.	Пропитка проведена. Протокол №Д- 407 испытаний по контролю огнезащитной обработки конструкций из древесины.от 20.07.2019г. ООО Экспертный центр «ПолиС»
			На объекте отсутствует исполнительная документация на пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.	Исполнительная документация восстановлена. Выполнено ИП Идрисов Риф Минигазиевич.
			На территории школы не предусмотрен противопожарный водопровод.	Куплена емкость на 5-6 кубов, пока не закопали в землю.
			Помещения различных классов функциональной	Установлены противопожарные двери в феврале

			пожарной опасности, а именно: помещения МБОУ СОШ д. Таштамак и его филиала детский сад д. Таштамак, размещенные в одном здании, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	2019года.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах.	Об устранении выявленных нарушений предписания №277 от 01.10.2018г	04.02.2019г.	Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметров искусственной освещенности в кабинетах начальных классов №6, начальных классов №7, русского языка, информатики, химии, истории, биологии, спортивном зале, мастерской	Во всех кабинетах установлены светодиодные лампы в декабре 2018 года и в феврале 2019 года.
			Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в столярной мастерской.	Оборудована

Директор школы



Кузьмина Т.Г.

дата