

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)
450005 г. Уфа ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Аургазинский межрайонный ОНДиПР,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
453480, РБ, МР Аургазинский район с. Толбазы, ул. Парковая, 4 т./р.: (34745) 2-11-48,
e-mail: Gpnaurgazy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 97/ 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному Бюджетному Общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
школа д.Таштамак муниципального района Республики Башкортостан

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору № 97 от 11.08.2020, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14.00 час. до 16.00 час 14.08.2020 проведена внеплановая выездная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и территории Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Средняя общеобразовательная школа д.Таштамак муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453495, Республика Башкортостан, муниципальный район Аургазинский район, д.Таштамак, ул.Карла Маркса, 1А

Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
районов РБ по пожарному надзору Фахретдиновым Айнуrom Салаватовичем
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ СОШ д.Таштамак МР Аургазинский район РБ Кузьминой Тamarой Георгиевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На территории школы не предусмотрен наружный противопожарный водопровод. (Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов))	СНиП 2.04.02-84* п.2.11	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной

безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Аургазинского, Архангельского,
Гафурийского и Кармаскалинского районов
по пожарному надзору Фахретдинов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 14 " августа 20 20 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

Директор МБОУ СОШ д.Таштамак МР Аургазинский район РБ
Кузьмина Тамара Георгиевна

(должность, фамилия, инициалы)

" 14 " августа 20 20 г.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по РБ 8-347-233-99-99